

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Белоярская средняя общеобразовательная школа № 3»
(МБОУ «Белоярская СОШ № 3»)
Маяковского ул., д. 11 а, п.г.т. Белый Яр,
Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628433
тел. (3462)745534; e-mail: schoolbel3@gmail.com; <https://shkola3belyiyar-r86.gosweb.gosuslugi.ru/>
ОКПО 45800761; ОГРН 1028601681382; ИНН/КПП 8617006303/861701001

21 августа 2023 года № 507

Главному государственному врачу
территории отдела по г. Сургуту и
Сургутскому району
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека по
Ханты -Мансийскому автономному
округу-Югре
Н.П. Шипулиной

Администрация МБОУ «Белоярская СОШ № 3» предоставляет информацию о выполнении
Предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 18.04.2023 №
31 согласно приложению.

Приложения:

- Информация о выполнении предписания от 18.04.2023 № 31; 6 л., 1 экз.;

Директор



Н.В. Фёдорова

Исполнитель:
Лузина А.В.
8(3462)747477

Информация о выполнении предписания от 18.04.2023 № 31

1. Имеется повреждение на стене (трещина) в туалете, что не соответствует п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - **выполнено, фото №1, 2.**
2. Имеется дефект на потолке в спортивном зале, что не соответствует п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». – **выполнено фото № 3.**
3. Согласно протоколу лабораторных исследований № 09111.23 от 18.04.2023 вода питьевая из СЦХВ не соответствует по санитарнохимическим показателям, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (превышено количество общего железа) – **выполнено, протокол исследований (испытаний) и измерений № 624-23/344/П-344 от 24 мая 2023 года.**