

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ в г. СУРГУТЕ И СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ

ул. Республики, д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)24-60-77 факс
автомат: 8(3462) 23-03-80 e-mail: Surgut@86.gospotrebnadzor.ru

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

(указывается наименование территориального отдела)

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 15.04.2022года №23

_____ г.Сургут, ул.Республики, 75/1

(место выдачи предписания)

Мною, _____ заместителем начальника ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.
Сургуте и Сургутском районе

(должность лица, составившего предписание)

Шакирова Лилия Салаватовна

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия _____ плановых контрольно- надзорных
мероприятий _____ на основании решения от 29.03.2022 г. №_178 в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"БЕЛОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3"

ОГРН 1028601681382 ИНН/КПП 8617006303/861701001

Юридический адрес: 628433, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургутский р-
н, пгт Белый Яр, ул. Маяковского, д. 11 корпус А

Фактический адрес: 628433, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургутский р-
н, пгт Белый Яр, ул. Маяковского, д. 11 корпус А

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.

По результатам выездной проверки, на основании экспертного заключения
№СУ.10.У.03276.04.22 от 14.04.2022года, акта инспекции от 14.04.2022года, проверочного
листа от 15.04.2022г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в
городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым» выявлены нарушения санитарного
законодательства:

1. Обучающиеся не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Учебная
мебель (столы и стулья) в кабинете №2 не регулируется, имеется дефект мебели в виде
трещин поверхностей мебели, потертостей, что не соответствует требованиям п.2.4.3. СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (2.4.3. Обучающиеся, воспитанники и

отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стульев. Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.)

2. При обследовании учебных аудитории выявлено следующее: имеются значительные дефекты потолочного покрытия (следы течи) в спортивном и актовом зале, библиотеке; в коридорах на полу имеются дефекты керамической плитки в виде трещин. Выявленные нарушения противоречат требованиям п.п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечаний и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими)

3. Туалетные комнаты (для мальчиков и девочек 1 этаж блок 1, блок 2) не оборудуются туалетными кабинами с дверями; на втором этаже туалеты не предусмотрены, что не соответствует п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.2.4.11. На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. На каждом этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хозяйствующих субъектов социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием оборудуются туалетные комнаты для детей (молодежи) разного пола. Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять не менее 12, от 3 до 7 лет - 16,0 ; для детей старше 7 лет - не менее 0,1 на ребенка. Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками).

4. На момент проверки приготовления дезинфекционных растворов для обработки квачей осуществляется в детских туалетах (2 этаж) (используются умывальные раковины), там же предусмотрено хранение уборочного инвентаря и дез.средств (туалеты 1 и 2 этажи); в графике влажных уборок отсутствует отметка о проведении уборки за 04.04.2022г., что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.2.4.12 Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.

5. На момент проверки кабинет №4 не оборудован дополнительными источниками

искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 2.4.4. Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудуются классными досками. При оборудовании учебных помещений интерактивной доской (интерактивной панелью), нужно учитывать её размер и размещение, которые должны обеспечивать обучающимся доступ ко всей поверхности. Диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. На интерактивной доске не должно быть зон, недоступных для работы. Интерактивная доска должна быть расположена по центру фронтальной стены классного помещения. Активная поверхность интерактивной доски должна быть матовой. Размещение проектора интерактивной доски должно исключать для пользователей возможность возникновения слепящего эффекта. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

6. На момент обследования (04.04.2022 года) в представленных медицинских книжках сотрудников Лузиной А.В., Лазаренко О.М., Латышевой С.В., Лубышевой А.Г., Севастьянова А.В. и т.д. отсутствует отметка о прохождении аттестации, что не соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.1.5. Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 2, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации 3 и иметь личную медицинскую книжку 4 с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

7. Демонстрационный стол в кабинете химии не оборудован защитным бортиком по наружному краю стола, что не соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 3.4.8. Учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами.

8. Не соблюдается производственная мощность некоторых кабинетов (количество обучающихся в классе определяется, не исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося), что является нарушением п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.3.4.14. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от указанной в пункте 3.1.1 Правил категории обучающихся.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",
с целью устранения выявленных нарушений

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕЛОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" ОГРН 1028601681382 ИНН/КПП 8617006303/861701001**

Юридический адрес: 628433, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургутский р-н, пгт Белый Яр, ул. Маяковского, д. 11 корпус А

Место фактического осуществления деятельности: 628433, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургутский р-н, пгт Белый Яр, ул. Маяковского, д. 11 корпус А
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

устранить выявленные нарушения в срок до «01» сентября 2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕЛОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" ОГРН 1028601681382 ИНН/КПП 8617006303/861701001**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника
ТОУ Роспотребнадзора в г.
Сургуте и Сургутском
районе




Л.С.Шакирова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «15» 04 2022 г. 
директор Федорова Н.В. (по уставу)